



WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCyny PRACY  
Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie  
20 - 701 Lublin, ul. Nałęczowska 27



**SPZOZ**

**KRS - 0000012209**

**WOMP CPL - Dyrekcja**

20 - 701 Lublin

ul. Nałęczowska 27

NIP: 712-25-20-810

REGON: 431190120

Dyrektor: (081) 525-87-62

Dyrektor d/s med.: (081) 533-00-34  
w. 207

www.womp.lublin.pl

e-mail: [info@womp.lublin.pl](mailto:info@womp.lublin.pl)

**WOMP CP-L – Filia nr 1**

20 - 701 Lublin

ul. Nałęczowska 27

fax: (081) 525-87-62

Centrala: (081) 533-00-34

**Informacje o umowach:**

Dział marketingu

(081) 533-00-34 w. 309, 311, 320

**WOMP CPL - Filia nr 2**

20 - 418 Lublin

ul. Nowy Świat 38

Rejestracja: (081) 534-07-41

Kierownik: (081) 534-07-40

**ODDZIAŁY:**

**WOMP CPL O/ w Białej Podlaskiej**

21-500 Biała Podlaska

ul. Okopowa 3

tel.: (83) 342 06 84

**WOMP CPL O/ w Chełmie**

22-100 Chełm

ul. Nowy Świat 3

tel.: (82) 564 20 20

**WOMP CPL O/ w Zamościu**

22-400 Zamość

ul. Zagłoby 8

tel.: (84) 639 34 08

WOMPCPL Dz.E 3311 / 2 /2015r. Lublin dn. 11.03.2015r.

**OGŁOSZENIE**

Zamawiający : Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie ul. Nałęczowska 27 , NIP 712-25-20-810

Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony

Nazwa nadana zamówieniu : Pakiet drugi instalacja kolektorów solarnych do podgrzewania wody użytkowej oraz wykonanie innych prac wymienionych w ST w budynku WOMPCPL w Lublinie ul.. Nałęczowska 27

Ogłoszono w BZP 28433- 2015r. w dniu 02.03.2015r.

Zamawiający otrzymał zapytanie od Wykonawcy w zakresie pakietu drugiego :

1.Czy Zamawiający w ramach realizacji w. w. robót budowlanych wymaga opracowania dokumentacji projektowej instalacji solarnej Czy też Zamówienie dotyczy wyłącznie dostawy i montażu kolektorów słonecznych .

Odpowiedź

**TAK**

2.Dokumentacja przetargowa jest niekompletna , zatem zwracamy się z prośbą o uzupełnienie brakujących dokumentów , które są niezbędne do przygotowania prawidłowej wyceny oraz zastosowania odpowiednich materiałów i urządzeń - wg wymagań zamawiającego , Brakuje min.-schematów rozmieszczenia kolektorów na dachu oraz schematów kotłowni –rozmieszczenie urządzeń w pomieszczeniu technicznym , opisu minimalnych parametrów technicznych kolektorów oraz innych głównych urządzeń, projektu budowlanego.

Odpowiedź :

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną