

Proj. korytło siatkowe szer. 40cm.

+2.68 - poziom sufitu istniejącego

+2.15 - poziom sufitu podwieszonego

+2.05

+0.16 - poziom posadzki projektowanej

+0.00 - poziom posadzki istniejącej

posadzka techniczna podniesiona REI60
istniejąca podłoga
płyta na kanale z betonu B20 gr. 10cm.
wypełnienie kanału piaskiem zagęszczonym

T N-C-S SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE

Projektant: mgr inż. Marek Bocian	Podpis:	303/Lb/2000	Data:	MARBO Ciecieryn 65a tel./fax (0-81) 756-39-93
Opracował:	Podpis:		08.2012	
Sprawdził: mgr inż. Krzysztof Góra	Podpis:	LUB/0005/PWOE/09		
Obiekt: REMONT INSTALACJI w BUDYNKU WOMP PRZY ul. NAŁĘCZOWSKIEJ 27			Inwestor: WOMP Centrum Profiliaktyczno - Lecznicze ul. Nałęczowska 27, 20-701 Lublin	
Tytuł rysunku: Przekrój A-A			Skala: 1:25	Nr. rysunku: 7